



UWAGA:
Z bedarką uziemiającą należy połączyć wszystkie metalowe słupy ogrodzeń oraz pitkochoyłów, bramek do piki ręcznej i koszykowej, oraz tuleje do słupów piki siatkowej

OZNACZENIA:

- — — linia kablowo oświetleniowa boiska YK/Yzo 3x4mm²;
- — — bedarka ocynkowana FeZn 25x4mm;

– proj. słup aluminiowy SAL-DL-10 o wysokości 5m, na fundamencie B50 z oprawą ISKRA LED 36 5000K

PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ 16-400 SUWAŁKI, UL. FŁECKA 23			
PROJEKT BUDOWLANY			
OBIEKT ADRES	"ZAGOSPODAROWANIE PLĄZY W MAŁEJ HUCIE NAD JEZIOREM KOLEŚNE"		
data: 12.2016r.	Branża elektryczna		
Projektant nr uprawnień podpis	mgr inż. MARIAN MALINOWSKI PDL0137/POOE/11		
Sprawdzający nr uprawnień podpis	mgr inż. MARIUSZ OSTROWSKI PDL0138/POOE/11		
TYTUŁ RYSUNKU	SCHEMAT ZASILANIA		RYS. NR E2