



Poziom porównawczy 140,00 m n.p.m.

| | | | | |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Rzędna terenu projektowanego | 146,95 | 147,30 | 147,59 | 148,00 |
| Rzędna terenu istniejącego | 146,95 | 146,95 | 146,95 | 146,95 |
| Rzędna dna kanału | 145,01 | 145,19 | 145,34 | 145,46 |
| Zagłębienie dna kanału [m] | 1,94 | 2,11 | 2,25 | 2,54 |
| Odległości [m] | 36,50 | 29,50 | 24,00 | |
| Średnice, materiał | 200 | | | 5,0 ‰ |
| Długość trasy [m] | 0,00 | 36,50 | 66,00 | 90,00 |

SI

S3

S2

S1

| | | | | | | | |
|---|--|-----------|---|----------------|--|---------------------|--|
| Jednostka projektowa: PROJEKTOWANIE INADZORY Renata Staniewicz ul. Eicka 23 16-400 Suwałki | | | Nazwa opracowania: BUDOWA I ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ KDG I DRÓG WEWNĘTRZNYCH KDW W MSC. MAŁA HUTA (OSIEDLE)" Lokalizacja: Mała Huta, Gmina Suwałki Inwestor: Gmina Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki | | | Skala: 1:100/500 | |
| Nazwa rysunku: PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ | | | | | | Nr rys.: S3 | |
| Imię i nazwisko: | | Data: | | Nr upr. | | Podpis: | |
| Projektant: inż. TOMASZ SIDŁOWSKI | | 12.2016r. | | PD/0091/POOS06 | | | |
| Sprawdzający: mgr inż. Danuta Piszczalowska | | 12.2016r. | | SUM-7590 | | | |