



PROJEKT BUDOWLANY

TOM I – BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

- **Inwestor:** Gmina Suwałki,
ul. Świerkowa 45
16-400
- **Temat:** Termomodernizacja budynku gminnego w Zielone Kamedulskie
- **Lokalizacja:** Zielone Kamedulskie 19a
16-400 Suwałki, dz.nr ewid. 16/13.
- **Kategoria budynku:** IX - budynki kultury, nauki i oświaty.

Ja niżej podpisana

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – *Prawo budowlane* (Dz. U. z 2010 r Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami)

OŚWIADCZAM, ŻE

w/w projekt został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Zawartość projektu budowlanego spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 r. z sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.

	Imię i nazwisko	Podpis	Data
Projektant	mgr inż. arch Beata Struzik upr. Nr ZPN-VIII-7342/59/98		11.2017

Częstochowa, listopad 2017

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

I. STRONA TYTUŁOWA	1
II. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA	2
III. OPIS DO PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI – BRANŻA BUDOWLANA	2
1. PODSTAWA OPRACOWANIA	3
2. DANE O OCHRONIE TERENU I ŚRODOWISKA	3
3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA	3
4. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA OBIEKTU	4
5. DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH	5
6. DOCIEPLENIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH	7
7. DOCIEPLENIE DACHU	8
8. WYMIANA STOLARKI OTWOROWEJ	8
9. OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU	9
10. ROBOTY TOWARZYSZĄCE	9
11. WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA – STAN PROJEKTOWANY	10
12. KOLORYSTYKA ELEWACJI	10
13. UWAGI I ZALECENIA	10
14. BIOZ	12-16

SPIS RYSUNKÓW:

1. Rzut Przyziemia – Inwentaryzacja	17
2. Rzut Piętra – Inwentaryzacja	18
3. Przekrój A-A - Inwentaryzacja	19
4. Rzut więźby dachowej - Inwentaryzacja	20
5. Rzut połaci dachu - Inwentaryzacja	21
6. Rzut elewacji północna i wschodnia - Inwentaryzacja	22
7. Rzut elewacji południowa i zachodnia – Inwentaryzacja	23
8. Rzut elewacji - Projektowana	24
9. Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej	25
10. Elewacje - Kolorystyka	26
11. Detal	27-32

ZAŁĄCZNIKI:

Uprawnienia i izba

Inwestor:

Gmina w Suwałkach, ul. Świerkowa 45

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Wytyczne inwestora;
- Inwentaryzacja rysunkowa i fotograficzna;
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane;
- Obowiązujące normy i przepisy techniczno-budowlane;

2. DANE O OCHRONIE TERENU I ŚRODOWISKA

Budynek nie jest wpisany do ewidencji zabytków, nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej

Przed przystąpieniem do prac budowlanych Wykonawca ma obowiązek wykonać ekspertyzę ornitologiczną i zastosować się do jej ewentualnych wytycznych.

Ze względu na powyższe podczas realizacji inwestycji, nie przewiduje się wystąpienia okoliczności, powodujących naruszenie zakazów, w stosunku do gatunków objętych ochroną, nałożonych rozporządzeniami : Ministra Środowiska z dnia 28 kwietnia 2004r. W sprawie dziko występujących zwierząt objętych ochroną (DZ. U. nr 220 poz. 2237 późn. zm.) , Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004r. w sprawie dziko występujących roślin objętych ochroną (DZ. U. nr 168 poz. 1764z późn. zm.), Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004r. W sprawie dziko występujących grzybów objętych ochroną (DZ. U. nr 168 poz. 1765 z późn. zm.)

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

3.1. CEL OPRACOWANIA

Projekt opracowano zgodnie z zamiarem dokonania przez Inwestora – termomodernizacji budynku gminnego w Zielone Kamedulskie. Przedmiotowe opracowanie stanowi projekt remontu budynku i obejmuje:

- Docieplenie ścian zewnętrznych;
- Docieplenie dachu;
- Docieplenie ścian fundamentowych;
- itp.

3.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Dokumentacja stanowi architektoniczne opracowanie remontu elewacji budynku i obejmuje

następujące zagadnienia:

- Szczegółowy zakres prac;
- Przyjęte materiały;
- Kolorystykę elewacji;
- Technologię wykonania.

Podaje rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe oraz sposób wykonania robót celem:

- Obniżenia kosztów ogrzewania budynku;

- Usunięcia zaistniałych uszkodzeń;
- Zabezpieczenia substancji budynku przed czynnikami atmosferycznymi.

Zawiera w szczególności:

- Prace rozbiórkowe;
- Ocieplenie ścian zewnętrznych;
- Docieplenie dachu;
- Docieplenie ścian fundamentowych.

4. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA OBIEKTU

4.1. LOKALIZACJA I UKŁAD PRZESTRZENNY OBIEKTU

Przedmiotowy opracowania jest budynek gminny zlokalizowany w Zielone Kamedulskie 19A.

Budynek to obiekt w całości nie podpiwniczony, murowany, posiadający parter, pierwsze piętro, poddasze użytkowe. Budynek zwieńczony jest dachem dwuspadowym, kryty eternitem falistym na łątach. W budynku znajdują się pomieszczenia biurowe, socjalne, gospodarcze, sanitarne wraz z klatką schodową prowadzącą na piętro natomiast na poddasze prowadzi wyłaz.

Dane techniczne budynku:

Powierzchnia zabudowy	125 m ²
Kubatura	1142,46 m ³
Wysokość budynku max.	11,30m
Długość budynku	11,78m
Szerokość budynku	10,60m
Powierzchnia dachu	137,03 m ²

Powierzchnia:	
Przyziemie	97,87m ²
Piętro	92,54m ²
Poddasze	112,18m ²

4.2. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

Dach nie jest ocieplony ale jest w dobrym stanie, pokryty eternitem falistym na łątach. Ściany zewnętrzne otynkowane wymagają ocieplenia, ściany fundamentowe także wymagają docieplenia. Ściany wewnętrzne i zewnętrzne na parterze wykonane są z cegły ceramicznej pełnej, ściany zewnętrzne piętra wykonane są z pustaków suporeks. Stolarka okienna plastikowa, pozostałe okna drewniane do wymiany wraz z drzwiami zewnętrznymi. Między kondygnacjami budynku znajdują się strop Kleina.

5. DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH - PŁYTA STYROPIANOWA , GR. 12 cm.

5.1. Ogólna charakterystyka robót

Projektuje się docieplenie wszystkich ścian budynku polegające na wykonaniu ocieplenia z płyt styropianowych, $\lambda = 0,032 \text{ [W/(m}\cdot\text{K)]}$, tynków cienkowarstwowych silikonowych.

Elewacje wykonać w kompletnym bez spoinowym systemie ociepleń ETICS, który posiada dopuszczenie do stosowania w budownictwie zgodnie z Aprobata Techniczną ITB.

Niedopuszczalne i prawnie zabronione jest stosowanie poszczególnych składników nie wchodzących w skład danego systemu ocieplenia.

Wymagania podstawowe dla całego układu ociepleniowego:

- Współczynnik przewodzenia ciepła płyt styropianowych $\lambda = 0,032 \text{ [W/(m}\cdot\text{K)]}$
- Klasa reakcji na ogień całego systemu: NRO.
- Powyższa klasyfikacja powinna posiadać możliwość do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków, polegającym na umocowaniu do istniejących już ocieplonych ścian, od strony zewnętrznej warstwowego układu składającego się ze styropianu jako materiału termoizolacyjnego, warstwy zbrojonej wykonanej z zaprawy klejącej i siatki z włókna szklanego oraz wyprawy tynkarskiej, przy założeniu, że łączna grubość ocieplenia wynosi maksymalnie 30 cm.
- odporność na uderzenia (udarność) w stanie powietrzno-suchym systemu potwierdzona badaniami: 30J oraz 60J dla strefy cokołowej;
- wyprawa wierzchnia silikonowa niepalna w klasie A2 –s1,d0;
- Klasa reakcji na ogień całego systemu NRO oraz B-s1,d0;
- współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej wyprawy silikonowej μ : 60-80;
- tynk zabezpieczony powłokowo biocydami ochronnymi przed rozwojem alg, pleśni (terbutryna, pirytionian cynku, tlenek cynku).

5.2. Zakres robót

Roboty przygotowawcze:

Wymiana wskazanej stolarki okiennej.

Przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno być : czyste, suche, odpylone, odtłuszczone, wolne od wykwitów i luźnych cząstek, niezmrożone.

Klejenie płyt termoizolacyjnych:

Płyty styropianowe użyte do izolacji o parametrach nie gorszych niż: EPS wg EN 13163, klasy reakcji na ogień E wg PN-EN 13501-1. Zaprawa klejowa– klejenie metoda obwodowo-punktową (powierzchnia klejenia min. 40% powierzchni płyty izolacyjnej).

Płyty kleić na zakładkę lub pióro-wpust.

Łączniki:

Wzmocnienie siły klejenia płyt przez zastosowanie łączników 6szt/m² (eliminujące możliwość wystąpienia efektu tzw. „biedronki”) – **łączniki zamknąć dekle** styropianowym.

Wykonanie warstwy szpachlowej-zbrojonej:

Zaprawa klejowo-szpachlowa zbrojona siatką alkalioodporną (masa powierzchniowa $\geq 150 -3/+10\%$ g/m² , siatka wklejona w zaprawę szpachlową na zakład 10cm). Minimalna

grubość warstwy szpachlowej **3,0 mm**.

W strefie cokołowej, a także w strefie wejściowej w celu zwiększenia odporności na uderzenia należy wykonać **podwójną warstwę zbrojenia siatką**. Minimalna grubość warstwy szpachlowej **5,0mm**.

Przed wykonaniem wypraw wierzchnich zagruntować powierzchnię elewacji podkładem gruntującym i wyrównującym chłonność podłoża na bazie spoiw organicznych.

Grubości płyt styropianowych użytych do ocieplenia budynku:

- ściany zewnętrzne – 12 cm,
- oścież – 3 cm,

W skład zestawu wyrobów systemu dociepleń wchodzi:

- zaprawa klejowa do mocowania płyt styropianowych,
- płyty termoizolacyjne EPS,
- łączniki mechaniczne objęte osobną aprobatą,
- zaprawa klejowa do wykonania warstwy zbrojonej ,
- siatka z włókna szklanego,
- silikonowy podkład gruntujący,
- wyprawa tynkarska,
- łączniki do styropianu.

Projektuje się następujące typy wypraw wierzchnich:

1. Ściany budynku - tynk cienkowarstwowy silikonowy barwiony w masie na kolor zgodnie z wybraną kolorystyką, faktura baranek uziarnienie 1,5 mm. Wymagane parametry:
 - tynk zabezpieczony powłokowo biocydami ochronnymi przed rozwojem alg, pleśni
2. Strefa cokołowa – tynk mozaikowy - wyprawa elewacyjna będąca mieszanką najwyższej jakości żywic i wielobarwnych kruszyw kwarcowych. Różnorodność kolorów kruszywa i ich proporcje dają nieograniczone możliwości tworzenia indywidualnych rozwiązań kolorystycznych. Odporność mechaniczna powoduje, że jest idealnym materiałem do stosowania np. na cokoły budynku, murki ogrodzeniowe, lamperie itp. Dodatkowo, w razie uszkodzenia powierzchni, łatwa w naprawie. Wymagane parametry:
 - ziarnistość ok. 1,8 mm,
 - zawartość substancji stałych ok. 80 %.

Zaprawa klejowo-szpachlowa, grunt podtynkowy oraz tynk wierzchni cienkowarstwowy wchodzące w skład systemu zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2007 roku w sprawie wymagań zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych, muszą posiadać ocenę dotyczącą promieniotwórczości naturalnej wyrobu budowlanego.

Montaż obróbek blacharskich:

W miarę postępu robót ociepleniowych należy montować obróbki blacharskie – parapety zewnętrzne z tworzywa sztucznego gr. 0,60mm.

Montaż rynien i rur spustowych z tworzywa sztucznego – po istniejących trasach.

Mocowanie rynien do krawędzi pokrycia, za pomocą wieszaków do rynien montowanych

pod obróbką blacharską pasów nad rynnowych i mocowanie rur spustowych do ścian budynku za pomocą obejm do rur spustowych z uwzględnieniem grubości proj. ocieplenia. Montaż obróbek blacharskich pasów nad rynnowych z tworzywa sztucznego. Uszczelnienie połączeń pomiędzy systemem docieplenia, a innymi elementami (obróbkami blacharskimi, parapetami, ościeżnicami itp.) silikonową masą do uszczelniania spoin.

Demontaż rusztowania i uporządkowanie terenu.

6. DOCIEPLENIE ŚCIANA FUNDAMENTOWYCH - STYRODUREM, GR. 8 cm.

6.1 Prace przygotowawcze i przygotowanie:

Zakłada się wykonanie odkopu odcinkami przy odkrywaniu ścian fundamentowych do głębokości min. 140 cm i ich oczyszczenie. Na ścianach zewnętrznych należy położyć izolację pionową. W tym celu ściana musi być oczyszczona i przygotowana w taki sposób aby tworzyła nośne podłoże dla hydroizolacji. Należy unikać nakładania dodatkowych warstw wyrównujących ścianę. Ściany należy zagruntować środkiem gruntującym i wykonać ocieplenie styrodurem.

Uszczelnienie ściany fundamentowej i jej poszczególne etapy

- zakłada się odkopanie ścian odcinkami na głębokość min. 140 cm od poziomu terenu
- usunięcie zawilgoconego tynku z całości ściany,
- zastosowanie na ścianie po zbitym tynku preparatu wiążącego szkodliwe sole w kryształki do mechanicznego usunięcia,
- zagruntowanie ścian,
- ewentualne ubytki uzupełnić cegłą pełną i tynkiem cementowym z domiszką dodatku uszczelniającego,
- ponowne zagruntowanie ścian,
- nałożenie warstwy hydroizolacji – dwukrotne,
- wykonanie ocieplenia ze styroduru gr. 8 cm.
- montaż folii kubełkowej,
- ostrożne zasypywanie wykopu.

Wymagania podstawowe dla zastosowanych materiałów:

- Płyty styroduru gr. 8 cm
- współczynnik przewodzenia ciepła: $\lambda=0,036 \text{ W/mK}$,
- wielkość płyty 125 x 60 cm- wytrzymałość styroduru na ściskanie lub naprężenie ściskające przy odkształceniu 10 % 300 kPa
- higroskopijność styroduru przy długotrwałym zanurzeniu 0,2 % objętości
- gęstość styroduru 35 kg/m³
- **stosować wyłącznie systemy zamknięte pełne, dysponujące wszystkimi elementami pozwalającymi w sposób prawidłowy wykonać założone prace budowlane**

7. DOCIEPLENIE DACHU – MATY Z WEŁNY MINERALNEJ, GR. 18cm.

7.1. Ogólna charakterystyka robót ocieplenie dachu.

Projektuje się docieplenie dachu polegające na wykonaniu ocieplenia z wełny mineralnej gr. 18 cm, $\lambda=0,036$ W/mK. Ułożenie paroizolacji oraz folii wiatroszczelnej.

7.2. Zakres robót ocieplenie dachu.

- Prace przygotowawcze:

Podłoże powinno być suche, równe, oczyszczone z brudu, kurzu. Należy usunąć wszystkie zbędne elementy które mogłyby wpłynąć negatywnie na możliwość poprawnego ułożenia wełny mineralnej bądź mogłyby obniżyć skuteczność warstwy termoizolacyjnej, w szczególności są to materiały zawilgocone i zagrzybione. Montaż mat termoizolacyjnych nie wymaga uprzedniego gruntowania podłoża. Przed ułożeniem warstw wełny mineralnej należy wykonać pustkę powietrzną za pomocą gwoździ wbitych w krokwie i sznurka budowlanego, szczelina ma mieć około 3 cm szerokości od deskowania. Montaż mat wełny nie wymaga uprzedniego gruntowania podłoża

- Ułożenie warstwy ocieplenia:

Podłoże przed układaniem ocieplenia należy oczyścić z wystających elementów. Należy uwzględnić pustkę powietrzną między warstwą izolacji a deskowaniem dachu – do 3 cm. Wełnę mineralną układamy między krokwiami uwzględniając naddatek 2 cm od wymiaru między krokwiami w celu lepszego ułożenia wełny oraz zniwelowaniu mostków termicznych. Wbijamy gwoździe w krokwie i tworzymy sieć za pomocą sznurka budowlanego w celu podtrzymania mat wełny mineralnej przed wysunięciem z krokwi oraz lepszemu dopasowaniu wełny do otworów między krokwiami.

Wymagania podstawowe dla płyt z wełny mineralnej:

-Współczynnik przenikania ciepła $\lambda= 0,036$ [W/(m•K)]

-Klasa reakcji na ogień A1 - wyrób niepalny

8. WYMIANA STOLARKI OTWOROWEJ

8.1. Ogólna charakterystyka robót

Projektuje się wymianę stolarki otworowej w zakresie przedstawionym na rysunkach.

8.2. Zakres robót

- Demontaż istniejącej stolarki otworowej przewidzianej do wymiany i przygotowanie otworów do dalszej pracy
- Montaż drzwi i okien w uprzednio przygotowanych otworach
- Wykonanie obróbki osadzenia drzwi i okien
- Należy przewidzieć otynkowanie ścian od wewnątrz w miejscach montażu stolarki

9. OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU

- Konstrukcja nawierzchni - opaska

Opaska wokół budynku:

- Kostka brukowa gr. 6cm,
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:10, gr. 4cm,
- Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 10 cm,
- Stabilizowana mechanicznie.

- Technologia robót:

Kostkę należy ułożyć na przygotowanej wcześniej podbudowie ok. 1.5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni ze względu na późniejsze wibrowanie (ubijanie) nawierzchni. Po ułożeniu kostki szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostki betonowej stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Kostka po zagęszczeniu powinna wystawać ponad krawężnik ok. 1 cm. Do zagęszczania nie wolno używać walca.

Projektuje się ułożenie opaski na szerokości 50 cm od ścian budynku. Należy pamiętać o zachowaniu spadku ok. 2 % od ścian budynku.

10. ROBOTY TOWARZYSZĄCE

Przy okazji robót termomodernizacyjnych wystąpią również roboty związane z naprawami, remontami czy wymianą elementów budynku, jak:

- Ocena stanu istniejących wypraw ściennych; usunięcie tynków odspojonych, luźnych; oczyszczenie podłoża pod montaż termoizolacji; uzupełnienie ewentualnych ubytków w ścianach zewnętrznych;
 - Wymiana pokrycia dachowego.
 - Montaż nowych parapetów z tworzywa sztucznego. Podczas montażu należy ewentualnie podkuć dół istniejącego ościeża, tak aby parapet został zamontowany właściwie względem ościeżnicy okna.
 - Demontaż i montaż nowych rur spustowych (przekrój nie mniejszy niż obecnie) – tworzywo sztuczne.
 - Demontaż i montaż nowych rynien dachowych (przekrój nie mniejszy niż obecnie) – tworzywo sztuczne. Mocowanie rynien do krawędzi pokrycia, za pomocą wieszaków do rynien montowanych pod obróbką blacharską pasów nadrynnowych
- Przy montażu rur spustowych uwzględnić grubość projektowanej termoizolacji ścian zewnętrznych.
- Niezbędne prace naprawcze i dostosowawcze wypraw elewacji, ościeży;
 - Zabezpieczenie stolarki otworowej oraz chodników podczas prac ociepleniowych
 - Ułożenie opaski wokół budynku z kostki betonowej na szerokość 50 cm
 - Demontaż i ponowny montaż tablic, kamer i szyldów we wskazanych miejscach

Prace rozbiórkowe:

Rozebrać orynnowanie, parapety i obróbki blacharskie, zdemontować stolarkę przewidzianą do wymiany.

Uwaga:

Środki uzyskane z ewentualnej sprzedaży surowców wtórnych nie są zyskiem Wykonawcy lecz stanowią własność Zamawiającego.

11. WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA – STAN PROJEKTOWANY

Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane		Stan po termomodernizacji
1	Ściany zewnętrzne	0,20;
2	Dach/stropodach	0,15
3	Okna	0,90;
4	Drzwi	1,30;

12. KOLORYSTYKA ELEWACJI

Projekt przedstawia propozycje układu kolorów wraz z ich doбором.

Układ kolorów na elewacji pokazano w części rysunkowej. Przy doborze kolorów należy się kierować wyłącznie podaną numeracją kolorów. W schemacie rysunkowym występują bowiem nieścisłości w odcieniach w stosunku do kolorów wg próbnika.

Projektuje się następujące typy wypraw wierzchnich:

1. Ściany budynku - tynk cienkowarstwowy silikonowy barwiony w masie na kolor, RAL 7038, RAL 1048
2. Stolarka drzwiowa kolor biały RAL 8014
3. Parapety RAL 7015
4. Obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe RAL 7015

UWAGA:

Projekt przedstawia proponowany układ i dobór kolorów. Ostateczna kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

Kompletny system dociepleń powinien być potwierdzony cechą NRO i zatwierdzony przez projektanta.

13. UWAGI I ZALECENIA

14.1. Wszystkie prace budowlane należy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz aktualnie obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego.

14.2. W przypadkach odstępstwa od projektu lub wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych na etapie projektowania sposób wykonania robót należy uzgodnić z projektantem.

14.3. Użyte materiały budowlane muszą posiadać aktualne deklaracje zgodności z polskimi normami lub aprobatami technicznymi.

14.4. Zestaw wyrobów do wykonania tynków cienkowarstwowych powinien być objęty Aprobata Techniczną jak dla systemu docieplenia. Niedopuszczalne jest łączenie materiałów nie wchodzących w skład jednej Aprobaty Technicznej.

14.5. Wykonawca przed złożeniem oferty jest zobowiązany do zapoznania się z obiektem w celu prawidłowego oszacowania prac. Wykonawca ma obowiązek wykonać wszystkie prace wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

14.6. Zastosowane materiały powinny pochodzić z jednego, wybranego systemu (dotyczy to kleju, podkładu gruntującego, tynku).

Na podstawie przeprowadzonych oględzin, stwierdza się, że:

- Stan konstrukcji przedmiotowego budynku jest dobry i pozwala na dalsze użytkowanie.
- Obiekt posiada wady wykonawcze typowe dla tego typu budownictwa.
- W przypadku przystąpienia do ocieplenia ścian zewnętrznych budynku metodą „lekką-mokrą” oraz ocieplenia dachów budynku nie ma obecnie potrzeby wykonywania wzmocnienia konstrukcji budynku.

**INFORMACJA DOTYCZĄCA
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
DO PROJEKTU:**

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1. Zakres robót.....
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.....
3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie BIOZ.....
4. Przewidywalne zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych.....
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót
niebezpiecznych.....
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom przy wykonaniu
robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia.....

1. ZAKRES ROBÓT

- Roboty izolacyjne
- Roboty blacharskie
- Roboty tynkarskie
- Roboty montażowe parapetów
- Roboty instalacyjne

Część z wymienionych robót będzie prowadzona na wysokości.

Dla prowadzenia robót elewacyjnych konieczne będzie wykonanie rusztowań lub podestów ruchomych.

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.

Roboty objęte projektem w całości dotyczą i prowadzone będą na obiekcie istniejącym, obecnie użytkowanym.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI MOGĄCE STWARZAĆ ZAGROŻENIE BIOZ

Potencjalne zagrożenia związane są bezpośrednio z prowadzeniem robót budowlanych jak również z wpływem tych robót na funkcjonowanie budynku i jego najbliższego sąsiedztwa.

Należy wydzielić plac składowy materiałów budowlanych i plac magazynowania odpadów. Podczas trwania robót na terenie prac pojawiać się będą utrudnienia w komunikacji związane z Przywozem, rozładunkiem i załadunkiem materiałów potrzebnych do przeprowadzenia zamierzenia budowlanego.

Inne potencjalne zagrożenia związane są bezpośrednio z prowadzeniem robót budowlanych.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH.

W związku z przewidywanym zakresem robót wystąpi część z okoliczności i szczególnych zagrożeń, dla których konieczne jest sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – na podstawie art. 21a, ust. 1a Ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami, gdyż na budowie może być zatrudnionych więcej niż 20 pracowników, roboty będą trwały dłużej niż 30 dni roboczych, a ich pracochłonność przekroczy 500 osobodni oraz wystąpią niektóre z prac szczególnie niebezpiecznych.

Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia powinien zawierać oprócz zapisów dotyczących bezpośrednio wykonawców, również rozwiązania dla zapewnienia bezpieczeństwa i maksymalnego ograniczenia uciążliwości dla użytkowników budynku.

W związku z przewidywanym zakresem robót mogą wyniknąć następujące zagrożenia:

- Praca urządzeń transportowych
- Praca z wykorzystaniem maszyn i urządzeń budowlanych, ziemnych, drogowych,
- Roboty na wysokościach do 5m i powyżej 5m (wysokość do 20m)
- Upadek przedmiotów z wysokości
- Ruchome części maszyn oraz ostre lub wystające elementy,
- Transportowane pionowo materiały i elementy
- Porażenie prądem elektrycznym
- Oparzenie termiczne
- Niewłaściwe oświetlenie stanowiska pracy
- Drgania mechaniczne – wibracja
- Pyły przemysłowe
- Praca w wymuszonej pozycji ciała
- Praca związana z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów
- Potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie
- Praca w warunkach nadmiernego obciążenia psychicznego
- Niebezpieczeństwo i uciążliwość dla użytkowników budynku.

Oprócz zagrożeń związanych z wykonywaniem robót mogą wystąpić zagrożenia związane z sytuacjami awaryjno-wypadkowymi:

- Pożar
- Awaria urządzeń
- Wyciek oleju lub paliwa
- Awarie sieci trakcyjnej
- Wypadek, katastrofa drogowa
- Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe.

5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie ogólnych przepisów BHP. Prócz tego pracownicy muszą być przeszkoleni stanowiskowo przed przystąpieniem do pracy na oszczególnych stanowiskach przez kierownika budowy i kierowników robót, którzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów BHP na terenie budowy.

Szkolenie powinno obejmować zakres ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz innych, adekwatnych do rodzaju stanowiska i robót, przepisów i norm, określających zasady bezpieczeństwa i REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH.

Szkolenia pracowników powinny być ewidencjonowane.

Pracownicy prowadzący roboty powinni mieć odpowiednie uprawnienia i aktualne badania lekarskie dopuszczające ich do pracy na poszczególnych stanowiskach.

Robotami mogą kierować tylko osoby do tego uprawnione oraz odpowiednio przeszkolone.

6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM PRZY WYKONYWANIU ROBÓT W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA

- Roboty należy prowadzić pod kierunkiem osób uprawnionych.
- Należy stosować rozwiązania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwiązań uzgadniać z projektantami.
- Teren prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed wejściem osób nieupoważnionych. Właściwe oznaczenie, wydzielenie i organizacja terenu robót należą do obowiązków kierownika budowy.
- Należy zapewnić niezbędną ilość podręcznych środków gaśniczych.
- Należy zapewnić łatwo dostępne miejsce, wyposażone w apteczkę.
- Przynajmniej jeden z pracowników powinien być przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
- Wyraźnie oznakowane i oznaczone muszą być wszystkie wykopy, bez względu na ich głębokość. Wykopy głębsze niż 1m należy dodatkowo zabezpieczyć.
- Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawców i producentów materiałów, rozwiązań systemowych, maszyn i urządzeń.
- Pracownikom należy zapewnić właściwe zaplecze socjalno-sanitarne niezależnie od istniejących budynków.
- Wykonawca musi zapewnić właściwe składowanie i gospodarkę zarówno materiałami, jak i odpadami powstającymi na budowie, a po zakończeniu robót powinien uprzątnąć teren budowy, przywrócić do stanu początkowego.

Przy wykonywaniu robót wszyscy pracownicy muszą przestrzegać:

- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 11 czerwca 2002 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 91, poz. 811)
- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470)
- ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)
- Oraz innych nie wymienionych tu przepisów określających zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu poszczególnych rodzajów robót.

Opracowanie: