STAROSTWO POWIATOWE
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
I BUDOWNICTWA
ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki

L.P.		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18	19	20	21
RODZAJ WYROBU		DRZWI STALOWE ZEWN. IZOLOWANE		DRZWI STALOWE WEWN. P.POŻAROWE		DRZWI DREWNIANE PŁYCINOWE WEWN.		DRZWI DREWNIANE ŁAZIENKOWE WEWN.		DRZWI W PROFILU ALUMINIOWYM WEWN.		DRZWI W PROFILU ALU BALKONOWE ZEWN.				DRZWI W SYSTEMIE ZABUDOWY LEKKICH ŚCIAN DZIAŁOWYCH				NAŚWIETLE W PROFILU ALU ZEWN.				NAŚWIETLE FIX W PROFILU ALU ZEWN.		NAŚWIETLE W PROFILU ALU ZEWN.		SYSTEM ZABUDOWY LEKKICH ŚCIAN DZIAŁOWYCH						WROTA STALOWE GARAŻOWE IZOL. ZEWN.		OKNO DREWNIANE LUB PCV			OKNO POŁACIOWE
TYP ZNORMALIZOWANY																																					
OZNACZENIE NA RYSUNKU		DZ1		DP1		D1		D2		D3		DN1		DN2		DS1		DS2		N1		N2		N3		N4		S1		S2		S3		WG1		O1	O2	O3	OP1
SCHEMAT																																							
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY (mm)	S	1300		1000		1000		1000		1300		1000		1800		1000		1000		1000		1800		1800		1800		5200		2350		3750		3500		900	900	1150	780
	H	2150		2050		2050		2050		2050		2150		2150		2050		2050		3300		2300 - 3350		2300 - 3350		1400 - 2450		2200 - 3700		2600 - 3700		3700		3500		900	1500	1500	1700
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻY (mm)	So	1200 (900+300)		900		900		900		1200 (900+300)		900		1700 (850+850)		900		900		1000		1800		1800		1800		5200		2350		3750		3500		900	900	1150	780
	Ho	2100		2000		2000		2000		2000		2100		2100		2000		2000		3300		2300 - 3350		2300 - 3350		1400 - 2450		2200 - 3700		2600 - 3700		3700		3500		900	1500	1500	1700
TYP OŚCIEŻNICY		STALOWA		STALOWA **E I 30**		DREWNIANA OBEJMOWA				PROFIL ALUMINIOWY WG TECHNOLOGII PRODUCENTA						WG TECHNOLOGII PRODUCENTA SYSTEMU				PROFIL ALUMINIOWY WG TECHNOLOGII PRODUCENTA								WG TECHNOLOGII PRODUCENTA SYSTEMU						STALOWA		PCV LUB DREWNIANA			DREWNIANA
OKREŚLENIE SKRZYDEŁ		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P				
ILOŚĆ WYROBÓW (szt.)	PARTER	-	1	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3	-
	PODDASZE	-	-	-	-	1	-	3	-	-	1	1	-	3		1	-	1	1	1		1	2	1		1	1	1		1	1	1		-	-	2	-	3
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA POSZCZEGÓLNYCH KOLUMN		-	1	2	2	1	2	5	-	-	1	1	-			1	-	1	1			1	2			1	1			-	-						
RAZEM SZTUK STOLARKI		1		4		3		5		5		1		3		1		2		1		3		1		2		1		2		1		2	2	2	3	3
UWAGI		DRZWI IZOLOWANE TERMICZNIE $U_{(MAX)}$=1.5 W/m²K		DRZWI WEWNĘTRZNE W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ **E I 30**				W DOLNEJ CZĘŚCI SKRZYDŁA OTWORY WENTYLACYJNE POW. V_{MIN}=0.022 m³				DRZWI BALKONOWE JAKO ELEMENT NAŚWIETLA **N1**		DRZWI BALKONOWE JAKO ELEMENT NAŚWIETLA **N2**		DRZWI JAKO ELEMENT LEKKIEJ SYSTEMOWEJ ŚCIANY DZIAŁOWEJ **S1**		DRZWI JAKO ELEMENT LEKKIEJ SYSTEMOWEJ ŚCIANY DZIAŁOWEJ **S2**				SCHEMAT NAŚWIETLA PRZEDSTAWIA WARIANT "LEWY"		PRZEGRODA STAŁA - BRAK MOŻLIWOŚCI OTWIERANIA		SCHEMAT NAŚWIETLA PRZEDSTAWIA WARIANT "LEWY"						DRZWI IZOLOWANE TERMICZNIE $U_{(MAX)}$=1.5 W/m²K					
		GRAFIT		BRĄZOWE								GRAFIT				BIAŁE				PRZEGRODA IZOLOWANA TERMICZNIE $U_{(MAX)}$=1.1 W/m²K								SYSTEM ZABUDOWY LEKKICH ŚCIAN DZIAŁOWYCH MOŻLIWOŚCIĄ CZĘŚCIOWEGO DEMONTAŻU PRZEGRODY DO WYSOKOŚCI min. 2.0m WG TECHNOLOGII PRODUCENTA				BIAŁE		GRAFIT		WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA $U_{(MAX)}$=1.1 W/m²K			$U_{(MAX)}$=1.3 W/m²K
														DRZWI IZOLOWANE TERM. $U_{(MAX)}$=1.1 W/m²K				SYSTEM ZABUDOWY LEKKICH ŚCIAN DZIAŁOWYCH MOŻLIWOŚCIĄ CZĘŚCIOWEGO DEMONTAŻU WG TECHNOLOGII PRODUCENTA																		