RW 3x12 (zajęte pola 19)



Pz [kW]	2,2	3,0	0,8	0,8	-,-
ODBIORNIKI / LOKALIZACJA	Nawiew: wentylator osiowo-promieniowy	Wyciąg: wentylator osiowo-promieniowy	Nawiew: wentylator osiowo-promieniowy	Wyciąg: wentylator osiowo-promieniowy	REZERWA
Nr Obwodu	1	2	3	4	XX
	Centrala wentylacyjna NW1		Centrala wentylacyjna NW2		

Pi = 6,8 kW

kj = 0,7

Ps =4,8 kW

Is = 7,6 A

LEGENDA:

- RG — Rozdzielnia główna
- GSU — Główna szyna uziemiająca
- Przycisk wyzwalania wyłącznika głównego
- Gniazdo elektryczne
- DATA — Gniazdo elektryczne dedykowane DATA
- Gniazdo elektryczne bryzgoszczelne
- Łącznik jednopolowy
- Łącznik świecznikowy
- Łącznik schodowy
- Łącznik krzyżowy
- Łącznik bryzgoszczelny
- Łącznik schodowy bryzgoszczelny
- Łącznik świecznikowy bryzgoszczelny
- Wypust przewodu do bezpośredniego podłączenia urządzenia

Oprawy oświetleniowe LED,
Oświetlenie podstawowe:

1 TRILUX Ambiella G2 C07 WR LED2000-840 01
2 TRILUX Limaro WD2 2000-840
3 TRILUX Mirona Fit-Spo TB LED 26000-840
4 TRILUX OleveonF B 1200 2300-840
5 TRILUX OleveonF B 1200 4000-840
6 TRILUX Siella G5 M73 OTA19 LED3600-840
7 TRILUX Siella G5 M73 OTA22 LED3600-840

UWAGI:

Szczegółowe lokalizacje wypustów WLZ'ów uzgodnić z Inwestorem na etapie realizacji inwestycji.
Podane typy urządzeń i materiałów należy traktować jako przykładowe. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, technologicznych i jakościowych nie gorszych od tych, jakie posiadają zaprojektowane urządzenia.
Zasilanie obwodów central wentylacyjnych dobrano zgodnie z kartami katalogowymi zaprojektowanych central NW1 i NW2. Na etapie realizacji projektu zweryfikować system zasilania central. Zakres automatyki sterującej pracą central po stronie dostawcy urządzeń wentylacyjnych.

USŁUGI PROJEKTOWE Paweł Malesiński
16 - 400 Suwałki, ul. Papieża Jana Pawła II 14/27
GSM: 601 148 175

TEMAT OPRACOWANIA :

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM SPORTOWYM WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PRZY ISTNIEJĄCYM BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ADRES INWESTYCJI :

Nowa Wieś, gmina Suwałki, działka ewid. nr 11/2, 15

TEMAT RYSUNKU :

Schemat rozłożony rozdzielnicy RW

PROJEKTANT : inż. Lechosław Wierzbicki nr upr. 96Gd/75
SPRAWDZAJĄCY : mgr inż. Andrzej Śliwiński nr upr. SUW - 46/91
OPRACOWAŁ : inż. Michał Tomczak

DATA I PODPIS :

SKALA : 1 : ---

NR RYSUNKU : **2**

BRANŻA : ELEKTRYCZNA

FAZA : PROJEKT BUDOWLANY

DATA OPRACOWANIA : 08. 2018

OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH