



PARTER - zestawienie pomieszczeń				
L.P.	POMIESZCZENIE	FUNKCJA	POSADZKA	POW. (m²)
1.1	WIATROLAP	KOMUNIKACJA	gres	3.2 m²
1.2	KLATKA SCHODOWA	KOMUNIKACJA	gres	7.6 m²
1.3	KORYTARZ	KOMUNIKACJA	gres	21.6 m²
1.4	WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH	POM. HIG.-SANITARNE	gres / terakota	5.3 m²
1.5	SZATNIA CHŁOPCÓW	POM. HIG.-SANITARNE	gres	8.0 m²
1.6	W. HIG.-SAN. CHŁOPCÓW	POM. HIG.-SANITARNE	gres / terakota	11.7 m²
1.7	SZATNIA DZIEWCZĄT	POM. HIG.-SANITARNE	gres	8.0 m²
1.8	W. HIG.-SAN. DZIEWCZĄT	POM. HIG.-SANITARNE	gres / terakota	11.7 m²
1.9	POKÓJ TRENERSKI	POM. UŻYTKOWE	wykładz. PCV	8.1 m²
1.10	SALA GIMNASTYCZNA	POM. UŻYTKOWE	pos. sportowa	332.6 m²
1.11	MAGAZYN SPRZĘTU	POM. MAGAZYNOWE	gres	12.7 m²
1.12	POM. ADMINISTRACYJNE	POM. BIUROWE	wykładz. PCV	10.0 m²
RAZEM				440.5 m²

pom.	Opis pomieszczenia	Symbol	L	H	G	Φ _{p,r}	Φ _{r,r}	Φ _{def,r}	ΔΘ _{r,s}	ΔΘ _r	ΔΘ _{r,r}	M	Φ _{pr}
			[m]	[m]	[m]	[W]	[W]	[W]	[°C]	[K]	[K]	[kg/s]	[%]
001	Wiatrolap	CV33-60	0.9	0.6	0.152	1534	1631	-97	70	15	15,95	0.02443	100
002	Klatka schodowa	CV11-60	0.4	0.6	0.06	169	247	-78	70	15	21,97	0.00269	100
003	Korytarz	CV11-60	0.6	0.6	0.06	413	422	-9	70	15	15,31	0.00659	100
004	WC Niepełnosprawnych	CV11-60	0.7	0.6	0.06	509	498	11	70	15	14,66	0.00811	66.1
004	WC Niepełnosprawnych	SAA07 05	0.5	0.714	0.078	261	258	3	70	15	14,8	0.00416	33.9
005	Szatnia chłopców	CV11-60	1.8	0.6	0.06	1258	1271	-13	70	15	15,15	0.02004	100
006	W. Hig.-San. Chłopców	CV22-60	1	0.6	0.102	1037	1034	3	70	15	14,96	0.01651	35
006	W. Hig.-San. Chłopców	CV22-60	1	0.6	0.102	1037	1034	3	70	15	14,96	0.01651	35
006	W. Hig.-San. Chłopców	SAA11 07	0.75	1.134	0.078	444	477	-33	70	15	16,1	0.00708	15
006	W. Hig.-San. Chłopców	SAA11 07	0.75	1.134	0.078	444	477	-33	70	15	16,1	0.00708	15
007	Szatnia dziewcząt	CV11-60	1.8	0.6	0.06	1258	1271	-13	70	15	15,15	0.02004	100
008	W. Hig.-San. Dziewcząt	CV21S-90	1	0.9	0.07	1079	1113	-34	70	15	15,47	0.01719	35
008	W. Hig.-San. Dziewcząt	SAA11 07	0.75	1.134	0.078	463	482	-19	70	15	15,63	0.00737	15
008	W. Hig.-San. Dziewcząt	CV21S-90	1	0.9	0.07	1079	1113	-34	70	15	15,47	0.01719	35
008	W. Hig.-San. Dziewcząt	SAA11 07	0.75	1.134	0.078	463	482	-19	70	15	15,63	0.00737	15
009	Pokój trenerski	CV11-60	0.9	0.6	0.06	625	634	-9	70	15	15,22	0.00995	100
11	Magazyn sprzętu	CV11-60	0.7	0.6	0.06	497	546	-49	70	15	16,48	0.00791	100
12	Pokój dyrektora	CV11-60	1.1	0.6	0.06	750	772	-22	70	15	15,44	0.01195	100
101	Korytarz/ kl. schod.	CV11-60	0.6	0.6	0.06	494	482	12	70	15	14,64	0.00787	100
102	Sala dydaktyczna	CV21S-60	1	0.6	0.07	951	934	17	70	15	14,73	0.01515	25
102	Sala dydaktyczna	CV21S-60	1	0.6	0.07	951	934	17	70	15	14,73	0.01515	25
102	Sala dydaktyczna	CV21S-60	1	0.6	0.07	951	934	17	70	15	14,73	0.01515	25
102	Sala dydaktyczna	CV21S-60	1	0.6	0.07	951	934	17	70	15	14,73	0.01515	25
103	Pom. wentylatorni	CV11-60	0.4	0.6	0.06	238	272	-34	70	15	17,12	0.00379	100
104	Sala dydaktyczna	CV33-60	0.8	0.6	0.152	1232	1286	-54	70	15	15,66	0.01962	33.3
104	Sala dydaktyczna	CV33-60	0.8	0.6	0.152	1232	1286	-54	70	15	15,66	0.01962	33.3
SUMA			21552	22110									

USŁUGI PROJEKTOWE **Paweł Malesiński**
16 - 400 Suwałki, ul. Papieża Jana Pawła II 14/27
GSM: 601 148 175

TEMAT OPRACOWANIA :

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM SPORTOWYM WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PRZY ISTNIEJĄCYM BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ADRES INWESTYCJI :

Nowa Wieś, gmina Suwałki, działka ewid. nr 11/2, 15

TEMAT RYSUNKU :

PRZĘKRÓJ POZIOMY PARTERU

PROJEKTANT :

mgr inż. LESZEK PUDLIS
nr upr. PDL / 0146 / PWBS / 17

SPRAWDZAJĄCY :

inż. JANUSZ EDWARD PUDLIS
nr upr. SUW / 75 / 82

SKALA :

1 : 100

BRANŻA :

SANITARNA

DATA OPRACOWANIA :

08. 2018

OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH

FAZA :

PROJEKT

BUDOWLANY

CO2