



PIĘTRO - zestawienie pomieszczeń				
L.P.	POMIESZCZENIE	FUNKCJA	POSADZKA	POW. (m²)
2.1	KORYTARZ / KL. SCHOD.	KOMUNIKACJA	gres	21.9 m²
2.2	SALA GIMNASTYCZNA MAŁA	POM. UŻYTKOWE	gres / PCV	46.9 m²
2.3	POM. WENTYLATORNI	POM. TECHNICZNE	gres	15.0 m²
2.4	SALA GIMNASTYCZNA MAŁA	POM. UŻYTKOWE	gres / PCV	31.3 m²
RAZEM				115.1 m²

pom.	Opis pomieszczenia	Symbol	L	H	G	Φ _{p,r}	Φ _{r,r}	Φ _{def,r}	ΔΘ _{r,s}	ΔΘ _r	ΔΘ _{r,r}	M	Φ _{pr}
			[m]	[m]	[m]	[W]	[W]	[W]	[°C]	[K]	[K]	[kg/s]	[%]
001	Wiatrołap	CV33-60	0,9	0,6	0,152	1534	1631	-97	70	15	15,95	0,02443	100
002	Klatka schodowa	CV11-60	0,4	0,6	0,06	169	247	-78	70	15	21,97	0,00269	100
003	Korytarz	CV11-60	0,6	0,6	0,06	413	422	-9	70	15	15,31	0,00659	100
004	WC Niepełnosprawnych	CV11-60	0,7	0,6	0,06	509	498	11	70	15	14,66	0,00811	66,1
004	WC Niepełnosprawnych	SAA07 05	0,5	0,714	0,078	261	258	3	70	15	14,8	0,00416	33,9
005	Szatnia chłopców	CV11-60	1,8	0,6	0,06	1258	1271	-13	70	15	15,15	0,02004	100
006	W. Hig.-San. Chłopców	CV22-60	1	0,6	0,102	1037	1034	3	70	15	14,96	0,01651	35
006	W. Hig.-San. Chłopców	CV22-60	1	0,6	0,102	1037	1034	3	70	15	14,96	0,01651	35
006	W. Hig.-San. Chłopców	SAA11 07	0,75	1,134	0,078	444	477	-33	70	15	16,1	0,00708	15
006	W. Hig.-San. Chłopców	SAA11 07	0,75	1,134	0,078	444	477	-33	70	15	16,1	0,00708	15
007	Szatnia dziewcząt	CV11-60	1,8	0,6	0,06	1258	1271	-13	70	15	15,15	0,02004	100
008	W. Hig.-San. Dziewcząt	CV21S-90	1	0,9	0,07	1079	1113	-34	70	15	15,47	0,01719	35
008	W. Hig.-San. Dziewcząt	SAA11 07	0,75	1,134	0,078	463	482	-19	70	15	15,63	0,00737	15
008	W. Hig.-San. Dziewcząt	CV21S-90	1	0,9	0,07	1079	1113	-34	70	15	15,47	0,01719	35
008	W. Hig.-San. Dziewcząt	SAA11 07	0,75	1,134	0,078	463	482	-19	70	15	15,63	0,00737	15
009	Pokój trenerski	CV11-60	0,9	0,6	0,06	625	634	-9	70	15	15,22	0,00995	100
11	Magazyn sprzętu	CV11-60	0,7	0,6	0,06	497	546	-49	70	15	16,48	0,00791	100
12	Pokój dyrektora	CV11-60	1,1	0,6	0,06	750	772	-22	70	15	15,44	0,01195	100
101	Korytarz/ kl. schod.	CV11-60	0,6	0,6	0,06	494	482	12	70	15	14,64	0,00787	100
102	Sala dydaktyczna	CV21S-60	1	0,6	0,07	951	934	17	70	15	14,73	0,01515	25
102	Sala dydaktyczna	CV21S-60	1	0,6	0,07	951	934	17	70	15	14,73	0,01515	25
102	Sala dydaktyczna	CV21S-60	1	0,6	0,07	951	934	17	70	15	14,73	0,01515	25
102	Sala dydaktyczna	CV21S-60	1	0,6	0,07	951	934	17	70	15	14,73	0,01515	25
103	Pom. wentylatorni	CV11-60	0,4	0,6	0,06	238	272	-34	70	15	17,12	0,00379	100
104	Sala dydaktyczna	CV33-60	0,8	0,6	0,152	1232	1286	-54	70	15	15,66	0,01962	33,3
104	Sala dydaktyczna	CV33-60	0,8	0,6	0,152	1232	1286	-54	70	15	15,66	0,01962	33,3
104	Sala dydaktyczna	CV33-60	0,8	0,6	0,152	1232	1286	-54	70	15	15,66	0,01962	33,3
SUMA			21552	22110									

USŁUGI PROJEKTOWE **Paweł Malesiński**
16 - 400 Suwałki, ul. Papieża Jana Pawła II 14/27
GSM: 601 148 175

TEMAT OPRACOWANIA :

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM SPORTOWYM WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PRZY ISTNIEJĄCYM BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ADRES INWESTYCJI :

Nowa Wieś, gmina Suwałki, działka ewid. nr 11/2, 15

TEMAT RYSUNKU :

PRZĘKRÓJ POZIOMY PIĘTRA

PROJEKTANT :

mgr inż. LESZEK PUDLIS
nr upr. PDL / 0146 / PWBS / 17

SPRAWDZAJĄCY :

inż. JANUSZ EDWARD PUDLIS
nr upr. SUW / 75 / 82

SKALA :

1 : 100

BRANŻA :

SANITARNA

DATA OPRACOWANIA :

08. 2018

OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH

DATA I PODPIS :

NR RYSUNKU :

CO3

FAZA :

PROJEKT
BUDOWLANY