

SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW:

1. Hydrant nadziemny HP DN80 (wysokość dobrana wg profilu)
2. Kolano dwukołnierzowe stopowe DN80
3. Króciec dwukołnierzowy FF DN80 - L= min. 0,5m
   lub rura PE (rzeczywista dł. uzależniona od odl. hydrantu od zasuwy)
4. Zasuwa klinowa kołnierzowa DN80
5. Obudowa do zasuw (komplet z zasuwą)
6. Skrzynka uliczna do zasuw żeliwna wys. 270
7. Trójnik kołnierzowy redukcyjny T100/80/100
8. Połączenie kołnierzowe do rur PE
19. Projektowany wodociąg - rura PE ∅110
10. Blok oporowy betonowy

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I OBSŁUGI INWESTYCJI
EKOKLIMA
mgr inż. Zdzisław Stanisław Ścięgaj
16-400 Suwałki, ul. Franciszkańska 8/26, tel. 790-550-358, e-mail: ekoklima@wp.pl

Nazwa inwestycji (obiektu budowlanego):
Budowa sieci wodociągowej oraz budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Płociczno-Tartak

Adres obiektu budowlanego:
Płociczno-Tartak, działki nr geod. 943, 34/4, 935, 936, 937, 938, 944, 762/1, 363/47, 363/52, 363/49, 363/40, 363/44, 363/64
jednostka ewidencyjna 201207_2, Suwałki, obręb 0030 Płociczno-Tartak, gmina Suwałki, pow. suwalski, woj. podlaskie,

Tytuł rysunku: HYDRANT NADZIEMNY - SZCZEGÓŁ				Inwestor/Zamawiający: GMINA SUWAŁKI ul. ŚWIERKOWA 45 16-400 SUWAŁKI		
Autorzy projektu:			Podpisy:	FAZA: PROJEKT BUDOWLANY	Skala rysunku: -	Nr rysunku: G
Projektant:	mgr inż. Zdzisław Ścięgaj	SUW-12/90				
Sprawdzający:	mgr inż. Małgorzata Roszkowska	SUW-6/90		Branża: Sanitarna	Data: 16.10.2020 r.	